

Client: REFORAC BV
Hw Mesdaglaan 7
2102 BB Heemstede

Type Product: REFORAC UPPER BOND® Flexible foam

Systeem ref.: nvt


Afmetingen: voegdoorsnede 20 x 60 mm²

Test resultaat:

bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00
F +31 (0)88 244 01 01
E info@skgikob.nl
I www.skgikob.nl



De luchtdoorlatendheid van het schuim wordt volgens DIN 18542 paragraaf 7.2 bepaald in een ideale voeg en in nieuwstaat verkerend.
De resultaten kunnen niet worden gebruikt als bewijs van de luchtdichtheid van in de praktijk uitgevoerde voegen. De gegevens en resultaten hebben alleen betrekking op de geteste en beschreven monsters.
Verwerking- en verouderingsverschijnselen werden niet opgenomen.

Referentie documenten

- ★ Onderzoek op basis van DIN 18542 : 2009-07
Afdichting van buitenwandvoegen met geïmpregneerde voegdichtingsband uit kunststofschuim, Sectie 8.2, luchtdichtheid *)
- ★ Testnorm: EN 12114:2000-03, Thermische eigenschappen van gebouwen - Luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en bouwelementen - Laboratoriumbeproevingsmethode

*) zie ook toelichting in het onderzoeksrapport

Product specificatie

Materiaal/Basis :

Een vochtuithardende één-component montageschuim op PU-basis, kleur lichtgeel

Volumegewicht: 14,5 tot 16,5 kg/m³

Poriënstructuur: fijn tot middel

Aanwijzingen voor het gebruik van dit document

Deze samenvatting van de testresultaten is bedoeld om te gebruiken als een uittreksel van het officiële testrapport om een overzicht te geven van de relevante testresultaten van het bovengenoemde product .

Geldigheid

De waarden en klassen zoals samengevat in dit uittreksel zijn het resultaat van proeven uitgevoerd op het product zoals beschreven in het testrapport. De waarden van de kenmerken zijn alleen van toepassing voor situaties die geen grotere dimensies hebben als vermeld in het oorspronkelijke testrapport.

Publicatie

Voor publicatie van dit document zijn de SKG-IKOB reglementen voor certificering van toepassing.

Het is alleen toegestaan om deze samenvatting volledig en zonder wijzigingen te publiceren.

SKG-IKOB Certificatie, Geldermalsen – NL, datum 08-06-2016



Ir. J. Boersma
Technisch Manager



G.P.M. Soontjens
Sectorcoördinator